



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Edilizia



**APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI UNA NUOVA SCUOLA
MATERNA "AQUILONE" IN VIALE KRASNODAR**

DISCIPLINARE DI GARA – OFFERTA TECNICA

Allegato C alla Offerta Tecnica – Scheda Tecnica

Riferimento : sub-criterio n. 3 (sub-punteggio 10) – Installazione impianto di raffrescamento delle zone “dormitori”

Descrizione dell'intervento e caratteristiche prestazionali minime

L'impianto di raffrescamento delle zone “dormitori” dovrà essere progettato e dimensionato per garantire le seguenti condizioni termoigrometriche interne di progetto:

stagione estiva $T = +26^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ - U.R. 50% $\pm 10\%$

Il dimensionamento dell'impianto dovrà essere fatto in base alla DAL 156/2008 e s.m.i. della Regione Emilia Romagna e dovrà rispettare il regolamento della AUSL locale.

Tale impianto dovrà essere progettato e realizzato come implementazione e relativa modifica dell'impianto esistente di riscaldamento (pannello radiante a pavimento) e/o di ventilazione meccanica controllata

Non si ritengono ammissibili impianti di raffrescamento delle zone “dormitori” con sistemi autonomi di generazione ed emissione (ad es. sistemi split system).

Il tutto fornito e posato in opera a regola d'arte.

Data

Il Concorrente (per accettazione)

.....